



产 品 合 格 证

地 址：济宁市高新区金宸国际大厦
邮 编：272000
电 话：0537-5151006、5151007
网 址：www.jnluquan.com

济宁市鲁泉水处理有限公司



产 品 合 格 证

地 址：济宁市高新区金宸国际大厦
邮 编：272000
电 话：0537-5151006、5151007
网 址：www.jnluquan.com

济宁市鲁泉水处理有限公司

产 品 合 格 证

产品名称 一级反渗透装置

型号规格 LQ-60T/H

出厂编号 LQ-20191218-1

执行标准 HG / T 3135 - 2009

检 验 员 002

质量检验 合格

出厂日期 2019 年 12 月

产品参数:

项目	参数
脱盐率	98%
工作压力	1.0~1.5mpa
出力	60T/H
排列方式	7:4
设备重量	1500Kg

本产品经质量检验符合《一级反渗透装置》设计图样和技术条件的要求,准予出厂。

产 品 合 格 证

产品名称 二级反渗透装置

型号规格 LQ-50T/G

出厂编号 LQ-20191218-2

执行标准 HG / T 3135 - 2009

检 验 员 002

质量检验 合格

出厂日期 2019 年 12 月

产品参数:

项目	参数
脱盐率	98%
工作压力	1.0~1.2mpa
出力	50T/H
排列方式	5:3
设备重量	1200Kg

本产品经质量检验符合《二级反渗透装置》设计图样和技术条件的要求,准予出厂。

产 品 合 格 证

产品名称 机械过滤器

型号规格 LQ-2800

出厂编号 LQ-20191218-1

执行标准 HG / T 3135 - 2009

检 验 员 002

质量检验 合格

出厂日期 2019 年 12 月

产品参数:

项目	参数
工作压力	0.4MPa
出力	60T/H
设备重量	4000Kg

本产品经质量检验符合《机械过滤器》设计图样和技术条件的要求,准予出厂。

产 品 合 格 证

产品名称 机械过滤器

型号规格 LQ-2800

出厂编号 LQ-20191218-2

执行标准 HG / T 3135 - 2009

检 验 员 002

质量检验 合格

出厂日期 2019 年 12 月

产品参数:

项目	参数
工作压力	0.4MPa
出力	60T/H
设备重量	4000Kg

本产品经质量检验符合《机械过滤器》设计图样和技术条件的要求,准予出厂。

产 品 合 格 证

产品参数：

产品名称 机械过滤器

型号规格 LQ-2800

出厂编号 LQ-20191218-3

执行标准 HG / T 3135 - 2009

检 验 员 002

质量检验 合格

出厂日期 2019 年 12 月

项目	参数
工作压力	0.4MPa
出力	60T/H
设备重量	4000Kg

本产品经质量检验符合《机械过滤器》设计图样和技术条件的要求,准予出厂。

产 品 合 格 证

产品参数：

产品名称 全自动纳离子交换器

型号规格 LQ-50

出厂编号 LQ-20191218-1

执行标准 HG / T 3135 - 2009

检 验 员 002

质量检验 合格

出厂日期 2019 年 12 月

项目	参数
工作温度	5℃-40℃
产水量	50T/H
树脂装填量	90%-95%柱高
工作压力	0.1~0.2MPa
设备重量	2000Kg

本产品经质量检验符合《全自动纳离子交换器》设计图样和技术条件的要求,准予出厂。

产 品 合 格 证

产品名称 船用生活污水贮存柜

型号规格 LQWC-0.5

出厂编号 LQ0001

本产品经检验合格准予出厂

检 验 员 01

质 检 部 _____

出厂日期 2020 年 07 月 07 日

产品参数:

项目	参数
容积	0.5m³
功率	1.5kw
扬程	11m
流量	10m³ /h
外形尺寸	1000×500×1000

本产品经质量检验符合《船用生活污水装置》设计图样和技术条件的要求,准予出厂。